

ECODESIGN INFORMATION

www.ssteven.com

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

- a) type de ventilateur

b) rendement du ventilateur [%]

c) variateur de vitesse supposé dans les données

d) catégorie de mesure
- e) catégorie de rendement

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilateur à double usage

h2) ventilateur réversible

h3) ventilateur à faible niveau sonore
- i) tension CC inférieure à 100 V

k) αBEP

l) vitesse du ventilateur [tr/min]

m) rapport spécifique
- j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DT-7/7-0.75	forward curved centrifugal fan	37.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.1	0.330	1342	332	Non	Non	Non	Non	0.00	1600	1.00
DT-7/7-1 IE3	forward curved centrifugal fan	49.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	67.9	0.195	940	373	Non	Non	Non	Non	0.00	1790	1.00
DT-9/9-0.25	forward curved centrifugal fan	35.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.5	0.136	1277	138	Non	Non	Non	Non	0.00	825	1.00
DT-9/9-0.33	forward curved centrifugal fan	36.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.7	0.187	1431	172	Non	Non	Non	Non	0.00	920	1.00
DT-9/9-0.5	forward curved centrifugal fan	36.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.4	0.329	1735	252	Non	Non	Non	Non	0.00	1020	1.00
DT-9/9-0.75	forward curved centrifugal fan	41.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.7	0.306	1760	262	Non	Non	Non	Non	0.00	1050	1.00
DT-9/9-1 IE3	forward curved centrifugal fan	43.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	59.2	0.308	1788	269	Non	Non	Non	Non	0.00	1070	1.00
DT-9/9-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	48.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	64.0	0.351	1824	337	Non	Non	Non	Non	0.00	1260	1.00
DT-10/10-0.75	forward curved centrifugal fan	45.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	62.7	0.244	2004	201	Non	Non	Non	Non	0.00	845	1.00
DT-10/10-1 IE3	forward curved centrifugal fan	46.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	62.1	0.351	2286	259	Non	Non	Non	Non	0.00	960	1.00
DT-10/10-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	48.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	61.9	0.471	2533	321	Non	Non	Non	Non	0.00	1070	1.00
DT-10/10-2 IE3	forward curved centrifugal fan	43.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	56.6	0.573	2555	351	Non	Non	Non	Non	0.00	1140	1.00
DT-12/12-0.5	forward curved centrifugal fan	38.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.7	0.207	2219	128	Non	Non	Non	Non	0.00	595	1.00
DT-12/12-0.75	forward curved centrifugal fan	45.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	62.0	0.255	2526	164	Non	Non	Non	Non	0.00	675	1.00
DT-12/12-1 IE3	forward curved centrifugal fan	46.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	61.5	0.361	2853	211	Non	Non	Non	Non	0.00	765	1.00
DT-12/12-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	40.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.3	0.470	2798	244	Non	Non	Non	Non	0.00	855	1.00
DT-12/12-2 IE3	forward curved centrifugal fan	46.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	59.1	0.694	3543	331	Non	Non	Non	Non	0.00	965	1.00
DT-12/12-3 IE3	forward curved centrifugal fan	53.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	64.7	0.915	3408	520	Non	Non	Non	Non	0.00	1180	1.01
DT-15/15-0.75	forward curved centrifugal fan	44.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	58.5	0.417	4211	157	Non	Non	Non	Non	0.00	525	1.00
DT-15/15-1 IE3	forward curved centrifugal fan	45.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	58.0	0.589	4753	201	Non	Non	Non	Non	0.00	595	1.00
DT-15/15-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	46.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	58.3	0.703	5093	229	Non	Non	Non	Non	0.00	635	1.00
DT-15/15-2 IE3	forward curved centrifugal fan	42.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	53.3	0.949	5742	253	Non	Non	Non	Non	0.00	670	1.00
DT-15/15-3 IE3	forward curved centrifugal fan	53.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	65.0	0.868	5378	313	Non	Non	Non	Non	0.00	740	1.00
DT-15/15-4 IE3	forward curved centrifugal fan	66.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	80.9	0.462	3278	340	Non	Non	Non	Non	0.00	805	1.00
DT-15/15-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	48.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	54.9	2.349	7717	529	Non	Non	Non	Non	0.00	965	1.01
DT-18/18-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	46.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	60.0	0.535	5245	171	Non	Non	Non	Non	0.00	480	1.00
DT-18/18-2 IE3	forward curved centrifugal fan	48.2	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	58.6	1.021	6541	271	Non	Non	Non	Non	0.00	605	1.00
DT-18/18-3 IE3	forward curved centrifugal fan	46.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.2	0.997	6435	260	Non	Non	Non	Non	0.00	590	1.00
DT-18/18-4 IE3	forward curved centrifugal fan	52.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	62.8	1.045	6660	297	Non	Non	Non	Non	0.00	640	1.00
DT-18/18-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	56.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	67.1	1.074	6800	323	Non	Non	Non	Non	0.00	675	1.00
DT-18/18-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	67.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	77.5	1.182	7297	395	Non	Non	Non	Non	0.00	760	1.00
DT-20/20-2 IE3	forward curved centrifugal fan	53.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	65.6	0.685	7283	181	Non	Non	Non	Non	0.00	430	1.00
DT-20/20-3 IE3	forward curved centrifugal fan	53.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	62.7	1.289	9018	274	Non	Non	Non	Non	0.00	530	1.00
DT-20/20-4 IE3	forward curved centrifugal fan	47.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.1	1.811	10160	303	Non	Non	Non	Non	0.00	575	1.00
DT-20/20-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	64.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	71.7	1.888	10305	423	Non	Non	Non	Non	0.00	635	1.00
DT-20/20-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	76.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	84.1	1.951	10580	509	Non	Non	Non	Non	0.00	675	1.01

ECODESIGN INFORMATION

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
DT-20/20-10 IE3	forward curved centrifugal fan	56.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	61.7	3.103	12275	513	Non	Non	Non	Non	0.00	725	1.01
DT-22/22-2 IE3	forward curved centrifugal fan	49.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	61.0	0.810	8309	174	Non	Non	Non	Non	0.00	385	1.00
DT-22/22-3 IE3	forward curved centrifugal fan	45.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	52.9	1.834	11068	269	Non	Non	Non	Non	0.00	475	1.00
DT-22/22-4 IE3	forward curved centrifugal fan	52.9	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	61.0	1.695	10499	308	Non	Non	Non	Non	0.00	515	1.00
DT-22/22-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	65.4	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	75.5	1.114	7410	354	Non	Non	Non	Non	0.00	570	1.00
DT-22/22-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	51.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.3	3.028	13152	429	Non	Non	Non	Non	0.00	605	1.00
DT-25/25-3 IE3	forward curved centrifugal fan	48.5	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	58.9	1.039	9167	198	Non	Non	Non	Non	0.00	375	1.00
DT-25/25-4 IE3	forward curved centrifugal fan	49.1	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	58.4	1.294	9900	231	Non	Non	Non	Non	0.00	405	1.00
DT-25/25-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	49.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	57.6	1.755	11000	285	Non	Non	Non	Non	0.00	450	1.00
DT-25/25-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	65.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	72.6	1.877	11856	370	Non	Non	Non	Non	0.00	485	1.00
DT-25/25-10 IE3	forward curved centrifugal fan	51.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	56.8	3.015	13322	418	Non	Non	Non	Non	0.00	545	1.01
DT-25/25-15 IE3	forward curved centrifugal fan	51.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	55.2	4.228	14911	524	Non	Non	Non	Non	0.00	610	1.01
DT-30/28-3 IE3	forward curved centrifugal fan	64.8	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	73.6	1.456	14092	241	Non	Non	Non	Non	0.00	330	1.00
DT-30/28-4 IE3	forward curved centrifugal fan	75.3	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	83.8	1.555	14776	285	Non	Non	Non	Non	0.00	360	1.00
DT-30/28-5.5 IE3	forward curved centrifugal fan	56.7	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	62.6	2.769	17518	323	Non	Non	Non	Non	0.00	380	1.00
DT-30/28-7.5 IE3	forward curved centrifugal fan	58.0	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	64.0	2.668	17287	322	Non	Non	Non	Non	0.00	380	1.00
DT-30/28-10 IE3	forward curved centrifugal fan	58.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	63.7	3.316	18660	375	Non	Non	Non	Non	0.00	410	1.00
DT-30/28-15 IE3	forward curved centrifugal fan	58.6	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	C	Statique	62.9	3.895	19883	414	Non	Non	Non	Non	0.00	430	1.01