ECODESIGN INFORMATION

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure
e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore
i) tension CC inférieure à 100 V
k) σBEP
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique
j) p) q) éléments significatifs, informations relatives au démontage et au recyclage dans le manuel du produit

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
SUST-12/6-0.75-F-400	forward curved centrifugal fan	42.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	57.6	0.334	1399	362	Oui	Non	Non	Non	0.00	1000	1.00
SUST-12/6-1-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	47.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.2	0.376	1510	423	Oui	Non	Non	Non	0.00	1100	1.00
SUST-12/6-1.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	54.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	68.3	0.458	1716	522	Oui	Non	Non	Non	0.00	1250	1.01
SUST-12/6-2-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	57.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	71.4	0.473	1750	559	Oui	Non	Non	Non	0.00	1300	1.01
SUST-12/6-3-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	64.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	77.1	0.619	2020	711	Oui	Non	Non	Non	0.00	1500	1.01
SUST-15/7-1-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	48.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.7	0.498	2310	373	Oui	Non	Non	Non	0.00	800	1.00
SUST-15/7-1.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	49.7	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.1	0.537	2406	399	Oui	Non	Non	Non	0.00	850	1.00
SUST-15/7-2-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	51.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	64.3	0.604	2556	438	Oui	Non	Non	Non	0.00	920	1.00
SUST-15/7-3-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	52.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	64.3	0.698	2702	484	Oui	Non	Non	Non	0.00	1000	1.01
SUST-15/7-4-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	53.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	64.8	0.752	2788	515	Oui	Non	Non	Non	0.00	1050	1.01
SUST-18/9-1.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	54.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	66.3	0.685	3049	437	Oui	Non	Non	Non	0.00	750	1.00
SUST-18/9-2-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	57.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	69.8	0.721	3169	474	Oui	Non	Non	Non	0.00	790	1.00
SUST-18/9-3-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	58.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	70.3	0.741	3226	483	Oui	Non	Non	Non	0.00	800	1.01
SUST-18/9-4-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	62.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	73.8	0.792	3340	531	Oui	Non	Non	Non	0.00	850	1.01
SUST-18/9-5.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	67.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	78.0	0.904	3623	603	Oui	Non	Non	Non	0.00	920	1.01
SUST-20/10-2-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	62.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	80.9	0.366	2221	369	Oui	Non	Non	Non	0.00	650	1.00
SUST-20/10-3-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	62.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	80.2	0.438	2358	415	Oui	Non	Non	Non	0.00	690	1.00
SUST-20/10-4-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	62.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	79.9	0.556	2563	491	Oui	Non	Non	Non	0.00	750	1.01
SUST-20/10-5.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	63.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	80.1	0.642	2699	545	Oui	Non	Non	Non	0.00	790	1.01
SUST-20/10-7.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	65.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	80.7	0.782	2904	631	Oui	Non	Non	Non	0.00	850	1.01
SUST-22/11-3-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	54.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.8	1.287	6585	383	Oui	Non	Non	Non	0.00	580	1.00
SUST-22/11-4-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	54.4	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.2	1.452	6921	411	Oui	Non	Non	Non	0.00	610	1.00
SUST-22/11-5.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	54.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.3	1.685	7311	449	Oui	Non	Non	Non	0.00	650	1.00
SUST-22/11-7.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	54.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.1	1.944	7817	489	Oui	Non	Non	Non	0.00	690	1.01
SUST-22/11-10-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	54.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	60.8	2.372	8384	552	Oui	Non	Non	Non	0.00	750	1.01
SUST-22/11-15-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	53.1	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	58.4	3.111	9280	641	Oui	Non	Non	Non	0.00	830	1.01
SUST-22/11-20-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	52.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	56.5	3.965	10133	736	Oui	Non	Non	Non	0.00	910	1.01
SUST-22/11-25-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	48.5	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	52.4	4.282	8374	893	Oui	Non	Non	Non	0.00	1000	1.01
SUST-25/13-4-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	52.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	64.4	0.792	4056	372	Oui	Non	Non	Non	0.00	520	1.00
SUST-25/13-5.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	59.6	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	71.0	0.823	4290	412	Oui	Non	Non	Non	0.00	550	1.00
SUST-25/13-7.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	69.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	81.1	0.855	4602	468	Oui	Non	Non	Non	0.00	590	1.00
SUST-25/13-10-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	51.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	64.6	1.395	4836	533	Oui	Non	Non	Non	0.00	620	1.01
SUST-25/13-15-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	51.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	63.3	1.923	5382	660	Oui	Non	Non	Non	0.00	690	1.01
SUST-25/13-20-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	51.3	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	62.2	2.470	5850	780	Oui	Non	Non	Non	0.00	750	1.01
SUST-25/13-25-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	51.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	61.9	3.078	6318	909	Oui	Non	Non	Non	0.00	810	1.01
SUST-30/14-5.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	56.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	64.2	1.713	10687	324	Oui	Non	Non	Non	0.00	400	1.00

ECODESIGN INFORMATION

According to Regulation EU No 2024/1834 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SISTEVEN, S.L.U.

Modèle	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
SUST-30/14-7.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	58.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	66.5	1.870	11218	353	Oui	Non	Non	Non	0.00	425	1.00
SUST-30/14-10-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	61.2	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	68.2	2.161	12038	396	Oui	Non	Non	Non	0.00	460	1.00
SUST-30/14-15-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	62.9	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	69.2	2.549	12915	447	Oui	Non	Non	Non	0.00	500	1.00
SUST-30/14-20-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	64.8	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	70.2	3.105	14040	516	Oui	Non	Non	Non	0.00	550	1.01
SUST-30/14-25-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	65.0	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	C	Statique	70.2	3.211	12426	604	Oui	Non	Non	Non	0.00	600	1.01